



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0876/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Glikol propylenowy PRAWTECH EKO KP, glikol propylenowy PRAWTECH EKO RP**

Zawierający / containing: **glikol propylenowy i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **profesjonalnego stosowania w instalacjach grzewczych, chłodniczych, instalacjach pomp ciepła, przemysłowych układach chłodzenia oraz układów C.O.**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania w zamkniętych i szczelnych systemach uniemożliwiających wydostawanie się medium chłodzącego do środowiska. Preparat nie może przedostać się do instalacji służącej do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

PRAWTECH Sp z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 43

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PRAWTECH Sp z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.02.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.02.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 lutego 2021

The date of issue of the certificate: 2nd February 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Gawbo J.S.
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH